



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ №Б7/287-1793

Белгородская область,
п.Ивня ул. Советская д.42
(место составления и выдачи предписания)

07.11.2014 г.
(число, месяц, год)

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № Б7/287-1793 от 29.10.2014 г. «О проведении плановой выездной проверки» с 28.10.2014 г. по 30.10.2014 г. была проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»; место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, п.Ивня ул. Советская д.42 Ивнянского р-на

(адрес юридического лица)

директор : Мироненко Евгений Михайлович

Лица, проводившие проверку: Карпенко Иван Фёдорович и Глущенко Юрий Михайлович - государственные инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проведении проверки присутствовали: Мироненко Евгений Михайлович - законный представитель юридического лица, директор. Басов Олег Юрьевич – ответственный за электрохозяйство.

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: при проведении проверки МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» выявлено 2 (два) нарушения обязательных требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании акта-проверки от 07.11.2014 года № Б7/287-1793, руководствуясь «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.), я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

предписываю:

Юридическому лицу МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1», Белгородская область 309110, Белгородская область, п.Ивня ул.Советская д.42 и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок, устранения нарушения
1	2	3	4
1	На средства измерения и учёта	Федеральный закон «Об энергосбе-	07.12.2014 г.

	электрической энергии отсутствуют паспорт(журнал), в котором делаются все отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках.	режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ ст. 13 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 п.2.11.11.	
2	На средствах учёта электрической энергии отсутствуют надписи указывающие наименование присоединения, на котором производится измерение.	Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ ст. 13 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 п.2.11.13.	07.12.2014г.

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в срок 10.12.2014 г. по адресу: 308000, город Белгород, ул. Студенческая, д. 18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46

Предписание от « 07 » ноября 2014 г. №Б7/287-1793 составлено на 2 страницах в 2 экземплярах.

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 1 квартале 20 15 г.
(квартал, месяц)

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений ~~по делам об административных правонарушениях.~~

Подписи лиц, проводивших проверку:

Предписание получил(а):

директор: Мироненко Евгений Михайлович

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата, подпись)

" 07 " ноября 20 14 г.

(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

